



VOLTA

ELEKTROTEHNIČKO poduzeće d.o.o., Palmotićeve 52, Zagreb, Hrvatska
 pp 908 - tel. / fax: + 385 1 48 19 802, 48 19 803, 48 19 809, 48 19 813
 E-mail adresa: volta@inet.hr, Internet adresa: www.volta.hr
 Matični broj: 3208788 Žiro račun: 2402006 - 1100081220

Pribor za uređaje:

- **RTV – rotor tester**
- **GUN – 500, generator udarnog napona**



- senzori se koriste u paru (uzbudni i mjerni),
 veličina 15, 30 ili 50 je za širinu utora rotora:

Senzor tip	Utorski korak mm	A mm	B mm	C mm	Masa kg	Narudžba komada
ESD – 15	8 – 20	30	50	60	0,18	
2 MSD – 15					0,15	
2 ESD – 30	16 – 40	50	60	80	0,60	
2 MSD - 30					0,55	
2 ESD – 50	30 – 60	80	70	110	1,40	
2 MSD – 50					1,20	



Osciloskop proizvođač	Tip	Područje MHz	Narudžba komada
FLUKE	124 / S	2 × 40	
METEX	DG scope	2 × 20	



Priključni kabel	Dužina m	Dužina m	Dužina m
BNC	2	5	10
Banana	2	5	10
Sa šiljcima	2	5	10

Za ispitivanje:

- **rotora kaveznih i kolektorskih elektromotora**
- za određivanje neispravnog štapa kaveznih rotora
- za određivanje neispravnog svitka kolektorskih rotora

Priručnik : Neven Srb Magnetski monitoring električnih rotacijskih strojeva

PROIZVOD JE NOV NA NAŠEM TRŽIŠTU I NAMJENJEN JE ZA KONTROLU ILI ODREĐIVANJA NEISPRAVNOG ŠTAPA ILI SVITKA ROTORA.

CIJENA I ROK ISPORUKE ŠALJE SE PREMA ISPUNJENOM UPITNIKU (X)
 UPITNIK POŠALJITE NA ADRESU volta@inet.hr ili telefax ++387 1 4819 803